



COMUNE DI ALÌ TERME

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

VERBALE LAVORI D'URGENZA

PRESSO L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEI LIQUAMI DELLA RETE FOGNANTE "SOTTO PRETURA"

(Art. 163 D.LGS. 18/4/2016, n. 50)

L'anno duemilasedici addi diciassette del mese di dicembre, presso l'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Sotto Pretura".

Viene redatto il seguente verbale:

il sottoscritto arch. Benedetto Falcone, in qualità di Responsabile del procedimento, avuto notizia che l'impianto di sollevamento di che trattasi presentava anomalie nel funzionamento, dopo essersi recato sul posto per gli opportuni accertamenti e verifiche tecniche, ha constatato quanto segue:

NECESSITÀ DI PROVVEDERE D'URGENZA E MOTIVI DELLO STATO DI URGENZA:

E' stato accertato che si è verificato un arresto termico delle elettropompe presenti nell'impianto che ha causato il blocco dell'impianto medesimo; ciò non garantisce il completo sollevamento dei liquami dalla vasca in quanto la portata delle pompe è fortemente ridotta a causa della problematica sopra riscontrata. Poiché tali condizioni hanno determinato la parziale interruzione dello svuotamento della vasca di raccolta, con la conseguente imminente fuoriuscita di liquami sull'arenile, è necessario procedere con somma urgenza a rimuovere la situazione di pericolo.

CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE:

La condizione riscontrata è dovuta principalmente al materiale solido che si immette nelle vasche di sollevamento dalle condotte fognarie a gravità (trattandosi di rete fognaria "mista" che raccoglie anche le acque delle caditoie stradali); ciò probabilmente ha determinato la saturazione della capacità di pompaggio di materiale solido da parte delle elettropompe. Inoltre è possibile che vi sia qualche danno di parti elettriche a causa del cattivo e/o mancato funzionamento della parte idraulica di pompaggio.

LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LA SITUAZIONE:


I lavori necessari consistono nella verifica generale dell'impianto elettrico, nella riparazione dell'elettropompa in avaria e nel riavvio dell'impianto, per il ripristino della piena funzionalità.

CONCLUSIONI E DECISIONI DI INTERVENTO:

Pertanto si è disposta l'esecuzione degli interventi con somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, a mezzo della Ditta D.E.D. Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Alì Terme, resasi immediatamente disponibile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Benedetto Falcone)





COMUNE DI ALI TERME

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

PRESSO L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEI LIQUAMI DELLA RETE FOGNANTE "SOTTO
PRETURA"

In data 17/12/2016, presso l'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Sotto Pretura", si sono verificate anomalie nel funzionamento che non garantivano il regolare sollevamento dei liquami.

Il sottoscritto arch. Benedetto Falcone, in qualità di Responsabile del procedimento, dopo essersi recato direttamente sui luoghi e aver constatato la somma urgenza, tale cioè da non consentire alcun indugio, in quanto si era verificata la parziale interruzione dello svuotamento della vasca di raccolta, creando seri problemi igienico-sanitari, e quindi pericolo per la pubblica incolumità, a causa della imminente fuoriuscita di liquami sull'arenile, ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori necessari al caso.

L'intervento è consistito nella verifica generale dell'impianto elettrico, nella riparazione dell'elettropompa in avaria, trasportata in officina, al fine di ripristinarne la piena funzionalità ed efficienza e nel riavvio dell'impianto di sollevamento.

Contestualmente veniva redatto, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, un apposito verbale che si allega alla presente perizia.

L'esecuzione dei lavori in parola è stata affidata in forma diretta alla ditta D.E.D. Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Ali Terme, con la quale è stato consensualmente definito il prezzo delle prestazioni in € 3.518,80, oltre IVA, come da allegato consuntivo di spesa dell'importo complessivo di € 4.292,94.


Nel merito degli interventi effettuati si osserva che sono stati rimossi i problemi che hanno dato luogo alla procedura di somma urgenza.

La ditta affidataria ha portato a termine i lavori, dei quali si è constatata la regolarità, e l'importo sopra determinato potrà essere liquidato alla ditta stessa a seguito di emissione di regolare fattura e regolarizzazione dell'iter amministrativo.

Ali Terme, 21 dicembre 2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Benedetto Falcone)



OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PRESSO L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEI LIQUAMI DELLA RETE FOGNANTE "SOTTO PRETURA".

**CONSUNTIVO DI SPESA
17/12-20/12/2016**

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo	Totale
A - Ditta D.E.D. Elettromeccanica 2000					
1 Avvolgimento statore 380/660V - 40 HP	n°	1,00	900,00	2 900,00	
2 Morsetti completa	n°	1,00	690,00	690,00	
3 Olio refrigerante di paraffina per vano tenute	lt	7,50	15,00	112,50	
4 Operaio specializzato presso l'impianto e per montaggio in officina	h	24,00	29,00	696,00	4 398,50
Sommano gli interventi				€ 4 398,50	
Ribasso del 20%				€ 879,70	
Totale interventi				€ 3 518,80	
I.V.A. al 22%				€ 774,14	
TOTALE				€ 4 292,94	

All Terme, 21 dicembre 2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Benedetto Falcone)



COMUNE DI ALI TERME

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N° 262/T DEL 23/12/2016

OGGETTO: Intervento di somma urgenza presso l'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Sotto Pretura" – CIG ZC1CA44B6

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che con verbale redatto, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 in data 17/12/2016 dall'arch. Benedetto Falcone, in qualità di responsabile del procedimento, venivano accertate presso l'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Sotto Pretura" anomalie nel funzionamento che non garantivano il regolare sollevamento dei liquami;

Che tale inconveniente ha determinato una condizione di pericolo per la pubblica incolumità pertanto, per eliminare l'inconveniente, il medesimo responsabile del procedimento ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori mediante intervento di somma urgenza, tramite ditta immediatamente reperibile, specializzata nel settore, a rimuovere la situazione di pericolo riscontrata;

Che nella fattispecie è stato individuato l'operatore economico D.E.D Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Ali Terme P.I. 02506220835;

Che in data 21/12/2016 è stata redatta dal suddetto responsabile del procedimento la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza per un importo complessivo di € 4.292,94;

Che da detta perizia giustificativa si evince che l'intervento stesso è stato regolarmente eseguito dal citato operatore economico D.E.D Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Ali Terme – CIG ZC1CA44B6 con il quale è stato consensualmente definito il prezzo della prestazione pari ad € 3.518,80, oltre I.V.A.;

Constatato il ricorrere delle circostanze di somma urgenza che non consentivano alcun indugio, a norma delle disposizioni vigenti in materia, per provvedere a rimuovere l'accertato stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;

Dato atto infatti che i lavori in parola sono stati cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile;

Fatto salvo quanto prescritto dall'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016;

Ravvisata la necessità di dover impegnare la somma complessiva di € 4.292,94 determinata col suddetto consuntivo, rientrando la spesa tra le obbligazioni tassativamente regolate dalla legge, quale è la tutela della pubblica incolumità;

Ritenuto pertanto, ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L.174/2012, di procedere al riconoscimento della riportata spesa totale di € 4.292,94;

Dato atto che tale somma, nei limiti del corrispondente stanziamento di spesa dell'ultimo bilancio approvato, può trovare copertura finanziaria al Capitolo 1717.1, nel rispetto del disposto di cui al comma 2 dell'art. 163 del già citato D.Lgs. 267/2000;

Tenuto conto che il suddetto capitolo 1717.1 presenta fondi sufficienti, per cui non occorre sottoporre al Consiglio il presente provvedimento ex art. 191 comma 3, come novellato dal D.L. 174/2012 in base al quale, per i lavori di somma urgenza, l'intervento

23/12/2016
R

del Consiglio è previsto solo nel caso in cui i "fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti";

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51, comma 3°, della legge 08/06/1990, n° 142, così come modificato dall'art. 6 della legge 15/05/1997, n° 127, recepita da ultimo nella Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3°, della l.r. 07/09/98, n° 23;

Vista la determinazione Sindacale n° 3 del 3/3/2014, con la quale sono state attribuite le funzioni gestionali di cui alla sopra citata normativa,

DETERMINA

- 1) Quanto esposto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportato e confermato.
- 2) Approvare i lavori di somma urgenza disposti presso l'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Sotto Pretura", nonché gli atti a firma del responsabile del procedimento descritti in narrativa, per un importo complessivo di € 4.292,94.
- 3) Ratificare l'ordinazione a provvedere disposta, ai sensi del 1° comma dell'art. 163 del D.Lgs. n° 50/2016, dal responsabile del procedimento in data 17/12/2016 per l'esecuzione dell'intervento citato all'operatore economico D.E.D Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Ali Terme - CIG ZC1CA44B6 per l'importo pari ad € 3.518,80, oltre I.V.A.;
- 4) Impegnare conseguentemente la somma complessiva occorrente pari ad € 4.292,94 imputando la spesa al Capitolo 1717.1 del bilancio, che presenta fondi sufficienti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Aldo Barbera)

VISTO per la regolarità contabile del responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90, introdotto dall'art. 6, comma 11, della legge n° 127/97, come recepito dalla l.r. n° 23/98. 198.561

Alli Terme, 28-12-2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Dott.^{ssa} Rosa Puliatti)

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online dal _____

al _____, N° Reg. _____

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.^{ssa} Roberta Freni)

Alli Terme, _____