



COMUNE DI ALI TERME

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA

SULLA CONDOTTA FORZATA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEI LIQUAMI DELLA RETE FOGNANTE "SOTTO PRETURA"

(Art. 163 D.LGS. 18/4/2016, n. 50)

L'anno duemiladiciassette addì tre del mese di agosto, presso l'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Sotto Pretura".

Viene redatto il seguente verbale:

il sottoscritto geom. Aldo Barbera, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica e di Responsabile del procedimento, avuta notizia che presso l'impianto di sollevamento di che trattasi si verificavano delle fuoriuscite di liquami, dopo essersi recato sul posto per gli opportuni accertamenti e verifiche tecniche, ha constatato quanto segue:

NECESSITÀ DI PROVVEDERE D'URGENZA E MOTIVI DELLO STATO DI URGENZA:

E' stato accertato che si sono formate alcune falle nella condotta forzata di mandata dei liquami fognanti posta all'esterno della vasca a ridosso del muro del Lungomare. Poiché tale condizione ha determinato la conseguente fuoriuscita di liquami sull'arenile, è necessario procedere con somma urgenza a rimuovere la situazione di pericolo.

CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE:

La condizione riscontrata è dovuta al cedimento della parete della condotta forzata in acciaio di cui sopra a causa di una corrosione localizzata della condotta stessa e a seguito dei colpi di ariete che si verificano all'atto dei periodici arresti del pompaggio.

LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LA SITUAZIONE:


I lavori necessari consistono, previa arresto delle elettropompe, nella verifica minuziosa del tratto di condotta, nella sua riparazione mediante l'applicazione di staffe tappabuchi di idonea sezione (Ø100) e nel successivo riavvio dell'impianto.

CONCLUSIONI E DECISIONI DI INTERVENTO:

Pertanto si è disposta l'esecuzione degli interventi con somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, a mezzo della Ditta D.E.D. Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Ali Terme, resasi immediatamente disponibile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Aldo Barbera)





COMUNE DI ALI TERME

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

SULLA CONDOTTA FORZATA DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEI LIQUAMI DELLA RETE
FOGNANTE "SOTTO PRETURA"

In data 03/08/2017, presso l'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Sotto Pretura", si sono verificate delle fuoriuscite di liquami.

Il sottoscritto geom. Aldo Barbera, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica e di Responsabile del procedimento, dopo essersi recato direttamente sui luoghi e aver constatato la somma urgenza, tale cioè da non consentire alcun indugio, in quanto si erano formate alcune falle nella condotta forzata di mandata dei liquami fognanti posta all'esterno della vasca a ridosso del muro del Lungomare con conseguente fuoriuscita di liquami sull'arenile, creando seri problemi igienico-sanitari, e quindi pericolo per la pubblica incolumità, ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori necessari al caso.

L'intervento è consistito nel preliminare arresto delle elettropompe, nella verifica minuziosa del tratto di condotta in parola, nella sua riparazione mediante l'applicazione di n°2 staffe tappabuchi di idonea sezione (Ø100) e nel successivo riavvio dell'impianto di sollevamento.

Contestualmente veniva redatto, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, un apposito verbale che si allega alla presente perizia.

L'esecuzione dei lavori in parola è stata affidata in forma diretta alla ditta D.E.D. Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Ali Terme, P.I. 02506220835, con la quale è stato consensualmente definito il prezzo delle prestazioni in € 364,00, oltre IVA, come da allegato consuntivo di spesa dell'importo complessivo di € 444,08.


Nel merito degli interventi effettuati si osserva che sono stati rimossi i problemi che hanno dato luogo alla procedura di somma urgenza.

La ditta affidataria ha portato a termine i lavori, dei quali si è constatata la regolarità, e l'importo sopra determinato potrà essere liquidato alla ditta stessa a seguito di emissione di regolare fattura e regolarizzazione dell'iter amministrativo.

Ali Terme, 11 agosto 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Aldo Barbera)



OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA SULLA CONDOTTA FORZATA DELL'IMPIANTO
DI SOLLEVAMENTO DEI LIQUAMI DELLA RETE FOGNANTE "SOTTO PRETURA".

CONSUNTIVO DI SPESA

Ditta / Risorsa	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Totale
A - Ditta D.E.D. Elettromeccanica 2000					
1 Staffa tappabuchi inox a tre bulloni Ø108-118	n°	2	95,00	190,00	
2 Operaio specializzato	h	6,00	29,00	174,00	
	Sommano gli interventi			€	364,00
			I.V.A. al 22%	€	80,08
		TOTALE		€	444,08

Ali Terme, 11 agosto 2017



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Aldo Barbera)



COMUNE DI ALI TERME

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

AREA TECNICA

Reg. Gen.	
Prot. N°	/17

DETERMINAZIONE N° 181/T DEL 04/09/2017

OGGETTO: Intervento di somma urgenza sulla condotta forzata dell'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Sotto Pretura" – CIG Z5F1FA89F8

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che con verbale redatto, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, in data 03/08/2017 dal geom. Aldo Barbera, in qualità di responsabile del procedimento, venivano accertate, presso l'impianto di sollevamento "Sotto Pretura", alcune falle nella condotta forzata di mandata dei liquami fognanti posta all'esterno della vasca a ridosso del muro del Lungomare, con conseguente fuoriuscita di liquami;

Che tale inconveniente ha determinato una condizione di pericolo per la pubblica incolumità pertanto, per eliminarlo, il medesimo responsabile del procedimento ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori mediante intervento di somma urgenza, tramite ditta immediatamente reperibile, specializzata nel settore, a rimuovere la situazione di pericolo riscontrata;

Che nella fattispecie è stato individuato l'operatore economico D.E.D Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Ali Terme P.I. 02506220835;

Che in data 11/08/2017 è stata redatta dal suddetto responsabile del procedimento la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza per un importo complessivo di € 444,08;

Che da detta perizia giustificativa si evince che l'intervento stesso è stato regolarmente eseguito dal citato operatore economico D.E.D Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Ali Terme – CIG Z5F1FA89F8 con il quale è stato consensualmente definito il prezzo della prestazione pari ad € 364,00, oltre I.V.A.;

Constatato il ricorrere delle circostanze di somma urgenza che non consentivano alcun indugio, a norma delle disposizioni vigenti in materia, per provvedere a rimuovere l'accertato stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;

Dato atto infatti che i lavori in parola sono stati cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile;

Fatto salvo quanto prescritto dall'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016;

Ravvisata la necessità di dover impegnare la somma complessiva di € 444,08 determinata col suddetto consuntivo, rientrando la spesa tra le obbligazioni tassativamente regolate dalla legge, quale è la tutela della pubblica incolumità;

Ritenuto pertanto, ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L.174/2012, di procedere al riconoscimento della riportata spesa totale di € 444,08;

Dato atto che tale somma, nei limiti del corrispondente stanziamento di spesa dell'ultimo bilancio approvato, può trovare copertura finanziaria al Capitolo 1717.1, nel rispetto del disposto di cui al comma 2 dell'art. 163 del già citato D.Lgs. 267/2000;

Tenuto conto che il suddetto capitolo 1717.1 presenta fondi sufficienti, per cui non occorre sottoporre al Consiglio il presente provvedimento ex art. 191 comma 3, come novellato dal D.L. 174/2012 in base al quale, per i lavori di somma urgenza, l'intervento

del Consiglio è previsto solo nel caso in cui i "fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti";

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51, comma 3°, della legge 08/06/1990, n° 142, così come modificato dall'art. 6 della legge 15/05/1997, n° 127, recepita da ultimo nella Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3°, della l.r. 07/09/98, n° 23;


Vista la determinazione Sindacale n° 3 del 3/3/2014, con la quale sono state attribuite le funzioni gestionali di cui alla sopra citata normativa,

DETERMINA

- 1) Quanto esposto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportato e confermato.
- 2) Approvare i lavori di somma urgenza disposti presso l'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Sotto Pretura", nonché gli atti a firma del responsabile del procedimento descritti in narrativa, per un importo complessivo di € 444,08.
- 3) Ratificare l'ordinazione a provvedere disposta, ai sensi del 1° comma dell'art. 163 del D.Lgs. n° 50/2016, dal responsabile del procedimento in data 03/08/2017 per l'esecuzione dell' intervento citato all'operatore economico D.E.D Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Ali Terme - CIG Z5F1FA89F8 per l'importo pari ad € 364,00, oltre I.V.A.;
- 4) Impegnare conseguentemente la somma complessiva occorrente pari ad € 444,08 imputando la spesa al Capitolo 1717.1 del bilancio, che presenta fondi sufficienti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Aldo Barbera)



[Handwritten signature of Aldo Barbera]

VISTO per la regolarità contabile del responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90, introdotto dall'art. 6, comma 11, della legge n° 127/97, come recepito dalla l.r. n° 23/98. IMP. 317/2017

Ali Terme, 04-08-2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(Dott. ^{ssa} Rosa Puliatti)



[Handwritten signature of Rosa Puliatti]

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online dal _____

al _____, N° Reg. _____.

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Mario Puglisi)

Ali Terme, _____