



COMUNE DI ALI TERME

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA

PRESSO L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI DELLA RETE FOGNANTE "TORRENTE ALI"

(Art. 163 D.LGS. 18/4/2016, n. 50)

L'anno duemiladiciassette addì tre del mese di agosto, presso l'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Torrente Ali".

Viene redatto il seguente verbale:

il sottoscritto arch. Benedetto Falcone, in qualità di incaricato dal Responsabile dell'Area Tecnica avuto notizia che l'impianto di sollevamento di che trattasi presentava anomalie nel funzionamento, dopo essersi recato sul posto per gli opportuni accertamenti e verifiche tecniche, ha constatato quanto segue:

NECESSITÀ DI PROVVEDERE D'URGENZA E MOTIVI DELLO STATO DI URGENZA:

E' stato accertato che si è verificato l'arresto delle elettropompe presenti nell'impianto a causa di un prolungato distacco dell'energia elettrica da parte dell'ENEL, non comunicato a questo Comune, che ha interessato la zona. Poiché tale condizione ha determinato l'interruzione dello svuotamento della vasca di raccolta, con la conseguente fuoriuscita di liquami sull'arenile, è necessario procedere con somma urgenza a rimuovere la situazione di pericolo.

CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE:

La condizione riscontrata è dovuta probabilmente a blocco delle pompe o guasto elettromeccanico a causa dei ricorrenti disservizi della rete di distribuzione dell'elettricità.

LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LA SITUAZIONE:


I lavori necessari consistono nella verifica generale dell'impianto elettrico (quadro e regolatori di livello), in modo da far ripartire le elettropompe a regime, nella recinzione dell'area oggetto di sversamento compresa la eventuale bonifica.

CONCLUSIONI E DECISIONI DI INTERVENTO:

Pertanto si è disposta l'esecuzione degli interventi con somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, a mezzo della Ditta D.E.D. Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Ali Terme, P.I. 02506220835, per quanto concerne le operazioni sulle elettropompe e a mezzo della Ditta Roma Carmelo da Ali Terme, P.I. 01718760836 per quanto concerne gli interventi di recinzione e bonifica dell'area da effettuare con mezzo meccanico, resesi immediatamente reperibili e disponibili.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Benedetto Falcone)





COMUNE DI ALÌ TERME

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

PRESSO L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI DELLA RETE FOGNANTE "TORRENTE ALÌ"

In data 03/08/2017, presso l'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Torrente Ali", si sono verificate anomalie nel funzionamento che non garantivano il sollevamento dei liquami.

Il sottoscritto arch. Benedetto Falcone, in qualità di incaricato dal Responsabile dell'Area Tecnica, dopo essersi recato direttamente sui luoghi e aver constatato la somma urgenza, tale cioè da non consentire alcun indugio, in quanto si era verificata l'interruzione dello svuotamento della vasca di raccolta, creando seri problemi igienico-sanitari, e quindi pericolo per la pubblica incolumità, a causa della fuoriuscita di liquami sull'arenile, ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori necessari al caso.

L'intervento è consistito nella verifica generale dell'impianto elettrico (quadro e regolatori di livello), in modo da far ripartire le elettropompe a regime, nella recinzione dell'area oggetto di sversamento compresa la bonifica del tratto di arenile interessato.

Contestualmente veniva redatto, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, un apposito verbale che si allega alla presente perizia.

L'esecuzione dei lavori in parola è stata affidata in forma diretta alla ditta D.E.D. Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Ali Terme, P.I. 02506220835, per quanto concerne le operazioni sulle elettropompe, con la quale è stato consensualmente definito il prezzo delle prestazioni in € 58,00, oltre IVA, ed alla Ditta Roma Carmelo da Ali Terme, P.I. 01718760836, per quanto concerne gli interventi di recinzione e bonifica dell'area effettuata con mezzo meccanico, con la quale è stato consensualmente definito il prezzo delle prestazioni in € 92,00, oltre IVA, come da allegato consuntivo di spesa dell'importo complessivo di € 183,00.

Nel merito degli interventi effettuati, iniziati ed ultimati in data 03/08/2017, si osserva che sono stati rimossi i problemi che hanno dato luogo alla procedura di somma urgenza.

Le ditte affidatarie hanno portato a termine i lavori, dei quali si è constatata la regolarità, e gli importi sopra determinati potranno essere liquidati alle ditte stesse a seguito di emissione di regolare fattura e regolarizzazione dell'iter amministrativo.

Ali Terme, 04 agosto 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Benedetto Falcone)


OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PRESSO L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
LIQUAMI DELLA RETE FOGNANTE "TORRENTE ALI".

**PERIZIA GIUSTIFICATIVA
CONSUNTIVO DI SPESA
04/08/2017**

	Ditta / Risorsa	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Totale
	Ditta D.E.D. Elettromeccanica 2000					
1	Operaio specializzato	h	2,00	29,00	58,00	
2	Pala meccanica compatta cingolata	h	2,00	46,00	92,00	
	Sommano gli interventi				€	150,00
				I.V.A. al 22%		€ 33,00
				TOTALE	€	183,00

Ali Terme, 04 agosto 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Benedetto Falcone)





COMUNE DI ALI TERME

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

AREA TECNICA

Reg. Gen.

Prot. N° /17

DETERMINAZIONE N° 173/T DEL 09/08/2017

OGGETTO: *Intervento di somma urgenza presso l'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Torrente Ali".*

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che con verbale redatto, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, in data 03/08/2017 dall'arch. Benedetto Falcone, in qualità di responsabile del procedimento, venivano accertate presso l'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Torrente Ali" anomalie nel funzionamento che non garantivano il sollevamento dei liquami con conseguente fuoriuscita di liquami;

Che tale inconveniente ha determinato una condizione di pericolo per la pubblica incolumità pertanto, per eliminarlo, il medesimo responsabile del procedimento ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori mediante intervento di somma urgenza, tramite ditte immediatamente reperibili, specializzate nei settori relativi, a rimuovere la situazione di pericolo riscontrata;

Che nella fattispecie è stata affidata l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di che trattasi ai seguenti operatori economici resisi immediatamente reperibili e disponibili:

- D.E.D Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Ali Terme P.I. 02506220835, per le operazioni sulle elettropompe;
- Roma Carmelo da Ali Terme - C.F./P.I. 01718760836 per gli interventi di recinzione e bonifica dell'area effettuata con mezzo meccanico;

Che in data 04/08/2017 è stata redatta dal suddetto responsabile del procedimento la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza per un importo complessivo di € 183,00;

Che da detta perizia giustificativa si evince che gli interventi stessi sono stati regolarmente eseguiti dai suddetti operatori economici, con i quali è stato consensualmente definito il prezzo netto delle prestazioni così determinato:

- D.E.D Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo – CIG ZDE1F9E42F, per l'importo pari ad € 58,00 oltre IVA;
- Roma Carmelo - CIG Z0C1F9E473, per l'importo pari ad € 92,00 oltre IVA;

Constatato il ricorrere delle circostanze di somma urgenza che non consentivano alcun indugio, a norma delle disposizioni vigenti in materia, per provvedere a rimuovere l'accertato stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;

Dato atto infatti che i lavori in parola sono stati cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile;

Fatto salvo quanto prescritto dall'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016;

Ravvisata la necessità di dover impegnare la somma complessiva di € 183,00 determinata con la suddetta perizia giustificativa, rientrando la spesa tra le obbligazioni tassativamente regolate dalla legge, quale è la tutela della pubblica incolumità;

Ritenuto pertanto, ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L.174/2012, di procedere al riconoscimento della riportata spesa totale di

€ 183,00;

Dato atto che tale somma, nei limiti del corrispondente stanziamento di spesa dell'ultimo bilancio approvato; può trovare copertura finanziaria al Capitolo 1570.0, nel rispetto del disposto di cui al comma 2 dell'art. 163 del già citato D.Lgs. 267/2000;

Tenuto conto che il suddetto capitolo 1570.0 presenta fondi sufficienti, per cui non occorre sottoporre al Consiglio il presente provvedimento ex art. 191 comma 3, come novellato dal D.L. 174/2012 in base al quale, per i lavori di somma urgenza, l'intervento del Consiglio è previsto solo nel caso in cui i "fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti";

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51, comma 3°, della legge 08/06/1990, n° 142, così come modificato dall'art. 6 della legge 15/05/1997, n° 127, recepita da ultimo nella Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3°, della l.r. 07/09/98, n° 23;

Vista la determinazione Sindacale n° 3 del 3/3/2014, con la quale sono state attribuite le funzioni gestionali di cui alla sopra citata normativa,

DETERMINA

- 1) Quanto esposto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportato e confermato.
- 2) Approvare i lavori di somma urgenza disposti presso l'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Sotto Pretura", nonché gli atti a firma del responsabile del procedimento descritti in narrativa, per un importo complessivo di € 183,00.
- 3) Ratificare l'ordinazione a provvedere disposta, ai sensi del 1° comma dell'art. 163 del D.Lgs. n° 50/2016, dal responsabile del procedimento in data 03/08/2017 per l'esecuzione degli interventi citati agli operatori economici:
 - D.E.D Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo – CIG ZDE1F9E42F, per l'importo pari ad € 58,00 oltre IVA;
 - Roma Carmelo - CIG Z0C1F9E473, per l'importo pari ad € 92,00 oltre IVA.
- 4) Impegnare conseguentemente la somma complessiva occorrente pari ad € 183,00 imputando la spesa al Capitolo 1570.0 del bilancio, che presenta fondi sufficienti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA


(Geom. Aldo Barbera)



VISTO per la regolarità contabile del responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90, introdotto dall'art. 6, comma 11, della legge n° 127/97, come recepito dalla l.r. n° 23/98.

All Terme, 09 APR 2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Dott.^{ssa} Rosa Puliatti)



La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online dal _____

al _____, N° Reg. _____.

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Mario Puglisi)

All Terme, _____