



COMUNE DI ALI TERME

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA

PRESSO L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI DELLA RETE FOGNANTE "SOTTO PRETURA"

(Art. 163 D.Lgs. 18/4/2016, n. 50)

L'anno duemiladiciassette addì quattro del mese di ottobre, presso l'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Sotto Pretura".

Viene redatto il seguente verbale:

il sottoscritto geom. Aldo Barbera, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica e del procedimento, avuto notizia che l'impianto di sollevamento di che trattasi presentava anomalie nel funzionamento, dopo essersi recato sul posto per gli opportuni accertamenti e verifiche tecniche, ha constatato quanto segue:

NECESSITÀ DI PROVVEDERE D'URGENZA E MOTIVI DELLO STATO DI URGENZA:

E' stato accertato che si è verificato un arresto delle elettropompe presenti nell'impianto che ha causato il blocco dell'impianto medesimo; ciò non garantisce il sollevamento dei liquami dalla vasca con la conseguente interruzione dello svuotamento della vasca di raccolta e l'imminente fuoriuscita di liquami sull'arenile; pertanto è necessario procedere con somma urgenza a rimuovere la situazione di pericolo.

CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE:

La condizione riscontrata è dovuta principalmente al materiale solido che si immette nelle vasche di sollevamento, presumibilmente a seguito delle recenti manifestazioni temporalesche che hanno trasportato in fognatura corpi solidi attraverso la rete delle acque meteoriche (trattandosi di rete fognaria "mista" che raccoglie anche le acque delle caditoie stradali); ciò probabilmente ha determinato il blocco delle giranti e/o il danneggiamento delle elettropompe.

LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LA SITUAZIONE:

I lavori necessari consistono nella estrazione delle elettropompe, nella verifica dello stato e del funzionamento e nelle riparazioni del caso, nonché nell'eliminazione dei corpi estranei e nel riavvio dell'impianto, per il ripristino della piena funzionalità.

CONCLUSIONI E DECISIONI DI INTERVENTO:

Pertanto si è disposta l'esecuzione degli interventi con somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, a mezzo della Ditta D.E.D. Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Ali Terme, resasi immediatamente disponibile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Aldo Barbera)





COMUNE DI ALI TERME

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

PRESSO L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI DELLA RETE FOGNANTE "SOTTO PRETURA"

In data 04/10/2017, presso l'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Sotto Pretura", si sono verificate anomalie nel funzionamento che non garantivano il pompaggio dei liquami.

Il sottoscritto geom. Aldo Barbera, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica e del procedimento, dopo essersi recato direttamente sui luoghi e aver constatato la somma urgenza, tale cioè da non consentire alcun indugio, in quanto si era verificato un arresto delle elettropompe presenti nell'impianto che ha causato il blocco dell'impianto medesimo, creando seri problemi igienico-sanitari, e quindi pericolo per la pubblica incolumità, a causa della imminente fuoriuscita di liquami sull'arenile, ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori necessari al caso.

L'intervento è consistito nella estrazione delle elettropompe, nella verifica dello stato e del funzionamento e nella riparazione di una elettropompa danneggiatasi per come specificato nell'allegato consuntivo di spesa, alla quale sono stati anche installati i panetti di zinco anticavitazione forniti dall'Amministrazione, nella attivazione temporanea di pompa di emergenza, nonché nell'eliminazione dei corpi estranei rilevati nell'impianto mediante accesso sul fondo delle vasche, nelle verifiche generali e nel riavvio dell'impianto stesso.

Contestualmente veniva redatto, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, un apposito verbale che si allega alla presente perizia.

L'esecuzione dei lavori in parola è stata affidata in forma diretta alla ditta D.E.D. Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Ali Terme, con la quale è stato consensualmente definito il prezzo delle prestazioni in € 6.028,66, oltre IVA, come da allegato consuntivo di spesa dell'importo complessivo di € 7.354,97.

Nel merito degli interventi effettuati si osserva che sono stati rimossi i problemi che hanno dato luogo alla procedura di somma urgenza.

La ditta affidataria ha portato a termine i lavori, avviati il 4/10/2017 e conclusi il 10/10/2017, dei quali si è constatata la regolarità, e l'importo sopra determinato potrà essere liquidato alla ditta stessa a seguito di emissione di regolare fattura e regolarizzazione dell'iter amministrativo.

Ali Terme, 12 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Aldo Barbera)



OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PRESSO L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI DELLA RETE FOGNANTE "SOTTO PRETURA".

**CONSUNTIVO DI SPESA
04/10-10/10/2017**

	Ditta / Risorsa	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Totale
Ditta D.E.D. Elettromeccanica 2000						
1	Riparazione e ricostruzione asse rotore pompa Flygt CP 3201.180 da 30KV	n°	1,00	980,00	980,00	
2	Kit riparazione per elettropompa Flygt CP 3201.180 da 30KW	n°	1,00	4.770,00	4.770,00	
3	Olio refrigerante di paraffina per vano tenute	lt	7,50	16,00	120,00	
4	Nolo autogrù per estrazione e ricollocazione elettropompe	h	6,00	50,00	300,00	
5	Operaio specializzato per lavori presso l'impianto	h	16,00	29,00	464,00	
6	Operaio specializzato per lavorazioni e montaggio in officina	h	24,00	29,00	696,00	7.330,00
Sommano gli interventi esclusi oneri di sicurezza						€ 7.330,00
— Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) —						
7	Maschera per protezione chimica	n°	1,00	2,10	2,10	
8	Guanti di protezione chimica	n°	1,00	1,80	1,80	
9	Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361	n°	1,00	56,80	56,80	
10	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa HDPE h. 1,20 m	mq	9,60	10,10	96,96	
11	Tuta monouso protezione chimica con cappuccio	n°	1,00	7,00	7,00	
Sommano per oneri di sicurezza						164,66
Totale lavori compresi oneri di sicurezza						7.494,66
Riduzione del 20% consensualmente definita (escl. oneri di sicurezza)						-1.466,00
Totale lavori al netto						6.028,66
					I.V.A. al 22%	€ 1.326,31
					TOTALE	€ 7.354,97

Ali Terme, 12 ottobre 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Aldo Barbera)





COMUNE DI ALI TERME

CITTÀ METROPOLITANA MESSINA

AREA TECNICA

Reg. Gen.	
Prot. N°	/17

DETERMINAZIONE N° 288/T DEL 04/12/2017

OGGETTO: Intervento di somma urgenza presso l'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Sotto Pretura".

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che con verbale redatto, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 in data 04/10/2017 dal geom. Aldo Barbera, in qualità di responsabile dell'Area Tecnica e del procedimento, veniva accertato che presso l'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Sotto Pretura", si erano verificate anomalie nel funzionamento che non garantivano lo svuotamento delle vasche di raccolta, creando seri problemi igienico-sanitari a causa della imminente fuoriuscita di liquami sull'arenile;

Che tale inconveniente ha determinato una condizione di pericolo per la pubblica incolumità pertanto, per eliminare l'inconveniente, il medesimo responsabile dell'Area Tecnica e del procedimento ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori mediante intervento di somma urgenza, tramite ditta immediatamente reperibile e disponibile, specializzata nel settore, a rimuovere la situazione di pericolo riscontrata;

Che nella fattispecie è stata affidata l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di che trattasi all'operatore economico D.E.D. Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Ali Terme resosi immediatamente reperibile e disponibile;

Che in data 12/11/2017 è stata redatta dal suddetto responsabile del procedimento la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza per un importo complessivo di € 7.354,97;

Che da detta perizia giustificativa si evince che gli interventi stessi sono stati regolarmente eseguiti dal citato operatore economico D.E.D. Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Ali Terme - C.F./P.I. 02506220835 - CIG Z5C2062CCE, per l'importo complessivo pari ad € 7.354,97 di cui € 6.028,66 per lavori, al netto del ribasso consensualmente definito del 20%, ed € 1.326,31 per IVA al 22%;

Constatato il ricorrere delle circostanze di somma urgenza che non consentivano alcun indugio, a norma delle disposizioni vigenti in materia, per provvedere a rimuovere l'accertato stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;

Dato atto infatti che i lavori in parola sono stati cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile;

Fatto salvo quanto prescritto dall'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016;

Ravvisata la necessità di dover impegnare la somma complessiva di € 7.354,97 determinata col suddetto consuntivo, rientrando la spesa tra le obbligazioni tassativamente regolate dalla legge, quale è la tutela della pubblica incolumità;

Dato atto che lo stanziamento previsto agli specifici capitoli 1717.1 e 1570.0 dell'approvato bilancio di previsioni 2017-19 è insufficiente a coprire le relative spese;

Che è stata attivata la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L.174/2012 ed è stata adottata apposita delibera di G.M. n° 103 del 20/10/2017, con la quale si è preso atto del verbale di somma urgenza e della relativa perizia giustificativa di spesa,

demandando, nel contempo, al C.C., il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio connesso alla effettuazione degli interventi di che trattasi;

Vista la Delibera di C.C. n° 40 del 21/11/2017 avente ad oggetto: " *Intervento di somma urgenza presso l'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Sotto Pretura". Riconoscimento del debito fuori bilancio ex artt. 191, comma 3, e 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000*", con la quale è stata riconosciuta la suddetta legittimità ed è stata finanziata la citata spesa pari ad € 7.354,97 a valere sul capitolo 1717.1 dell'approvato Bilancio di previsione 2017/2019;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51, comma 3°, della legge 08/06/1990, n° 142, così come modificato dall'art. 6 della legge 15/05/1997, n° 127, recepita da ultimo nella Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3°, della l.r. 07/09/98, n° 23;

Vista la determinazione Sindacale n° 3 del 3/3/2014, con la quale sono state attribuite le funzioni gestionali di cui alla sopra citata normativa,

DETERMINA

- 1) Quanto esposto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportato e confermato.
- 2) Prendere atto che i lavori di somma urgenza disposti per l'intervento di somma urgenza presso l'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Sotto Pretura". nonché gli atti a firma del responsabile del procedimento descritti in narrativa, per un importo complessivo di € 7.354,97, sono stati approvati giusta Delibera di G.M. n° 103 del 20/10/2017.
- 3) Prendere atto, altresì, che con Delibera di C.C. n° 40 del 21/11/2017 avente ad oggetto: " *Intervento di somma urgenza presso l'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Sotto Pretura". Riconoscimento del debito fuori bilancio ex artt. 191, comma 3, e 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 267/2000*", è stata riconosciuta la legittimità dell'intervento di somma urgenza de quo ed è stata finanziata la citata somma occorrente ammontante ad € 7.354,97 a valere sul capitolo 1717.1 dell'approvato Bilancio di previsione 2017/2019.
- 4) Ratificare l'ordinazione a provvedere disposta, ai sensi del 1° comma dell'art. 163 del D.Lgs. n° 50/2016, dal responsabile del procedimento in data 04/10/2017 al citato operatore economico D.E.D. Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Ali Terme - C.F./P.I. 02506220835 - CIG Z5C2062CCE, per l'importo complessivo pari ad € 7.354,97 di cui € 6.028,66 per lavori, al netto del ribasso consensualmente definito del 20%, ed € 1.326,31 per IVA al 22%;
- 5) Impegnare conseguentemente la somma complessiva occorrente pari ad € 7.354,97 al Capitolo 1717.1 del bilancio, giusta Delibera di C.C. n° 40 del 21/11/2017 che ha finanziato gli interventi di somma urgenza di che trattasi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Aldo Barbera)



VISTO per la regolarità contabile del responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90, introdotto dall'art. 6, comma 11, della legge n° 127/97, come recepito dalla l.r. n° 23/98. IMP. 473/2017

Alli Terme, 04-12-2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Dott.^{ssa} Rosa Puliatti)



R. Puliatti

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online dal _____

al _____, N° Reg. _____.

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Mario Puglisi)

Alli Terme, _____