



COMUNE DI ALI TERME

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

VERBALE LAVORI DI SOMMA URGENZA

PRESSO L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI DELLA RETE FOGNANTE "TORRENTE ALI"

(Art. 163 D.LGS. 18/4/2016, n. 50)

L'anno duemiladiciassette addi quattro del mese di aprile, presso l'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Torrente Ali".

Viene redatto il seguente verbale:

il sottoscritto geom. Aldo Barbera, in qualità di Responsabile del procedimento, avuto notizia che l'impianto di sollevamento di che trattasi presentava anomalie nel funzionamento, dopo essersi recato sul posto per gli opportuni accertamenti e verifiche tecniche, ha constatato quanto segue:

NECESSITÀ DI PROVVEDERE D'URGENZA E MOTIVI DELLO STATO DI URGENZA:

E' stato accertato che si è verificato l'arresto anomalo delle elettropompe presenti nell'impianto. Poiché tale condizione ha determinato l'interruzione dello svuotamento della vasca di raccolta, con la conseguente fuoriuscita di liquami sull'arenile, è necessario procedere con somma urgenza a rimuovere la situazione di pericolo.

CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE:

La condizione riscontrata è dovuta probabilmente a blocco delle pompe o guasto elettromeccanico sia a causa di eventuali corpi estranei presenti in vasca sia a causa dei ricorrenti disservizi della rete di distribuzione dell'elettricità.

LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LA SITUAZIONE:

I lavori necessari consistono nella verifica generale dell'impianto elettrico (quadro e regolatori di livello), nell'estrazione delle elettropompe per la verifica ed eventuale riparazione, nella pulizia dai corpi estranei che ne possono determinare il malfunzionamento.

CONCLUSIONI E DECISIONI DI INTERVENTO:

Pertanto si è disposta l'esecuzione degli interventi con somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, a mezzo della Ditta D.E.D. Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Ali Terme, P.I. 02506220835, resasi immediatamente reperibile e disponibile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Aldo Barbera)





COMUNE DI ALI TERME

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

PRESSO L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LIQUAMI DELLA RETE FOGNANTE "TORRENTE ALI"

In data 04/04/2017, presso l'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Torrente Ali", si sono verificate anomalie nel funzionamento che non garantivano il sollevamento dei liquami.

Il sottoscritto geom. Aldo Barbera in qualità di Responsabile del procedimento, dopo essersi recato direttamente sui luoghi e aver constatato la somma urgenza, tale cioè da non consentire alcun indugio, in quanto si era verificata l'interruzione dello svuotamento della vasca di raccolta, creando seri problemi igienico-sanitari, e quindi pericolo per la pubblica incolumità, a causa della fuoriuscita di liquami sull'arenile, ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori necessari al caso.

L'intervento è consistito nella verifica generale dell'impianto elettrico (quadro e regolatori di livello), nell'estrazione delle elettropompe per la verifica ed eventuale riparazione, nella pulizia dai corpi estranei che ne possono determinare il malfunzionamento. In particolare in merito ad una elettropompa si è rilevato che la girante era bloccata da un corpo estraneo solido la cui rimozione, previa smontaggio, ne ha consentito la rimessa in pristino, mentre per l'altra elettropompa si è resa necessaria la riparazione in officina mediante la revisione generale e la sostituzione dell'anello usura, del lubrificante e del kit di riparazione per pompa Flygt CP 3102 MT 430 (quest'ultimo fornito dall'Amministrazione) e successiva ricollocazione.

Contestualmente veniva redatto, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, un apposito verbale che si allega alla presente perizia.

L'esecuzione dei lavori in parola è stata affidata in forma diretta alla ditta D.E.D. Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Ali Terme, P.I. 02506220835, con la quale è stato consensualmente definito il prezzo delle prestazioni in € 536,00, oltre IVA, come da allegato consuntivo di spesa dell'importo complessivo di € 653,92.

Nel merito degli interventi effettuati, iniziati in data 4/4/2017 ed ultimati il 7/4/2017, si osserva che sono stati rimossi i problemi che hanno dato luogo alla procedura di somma urgenza.

La ditta affidataria ha portato a termine i lavori, dei quali si è constatata la regolarità, e l'importo sopra determinato potrà essere liquidato alla ditta stessa a seguito di emissione di regolare fattura e regolarizzazione dell'iter amministrativo.

Ali Terme, 12 aprile 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Aldo Barbera)



[Handwritten signature of Aldo Barbera]

OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PRESSO L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
LIQUAMI DELLA RETE FOGNANTE "TORRENTE ALI".

**PERIZIA GIUSTIFICATIVA
CONSUNTIVO DI SPESA
04-07/04/2017**

Ditta D.E.D. Elettromeccanica 2000						
1	Operaio specializzato	h	16,00	29,00	464,00	
2	Anello usura per elettropompa Flygt CP 3102 MT 430	n°	1	150,00	150,00	
3	Olio lubrificante per elettropompa	lt	3,5	16,00	56,00	
4	Kit riparazione per Flygt CP3102M 430 (forn. dall'Amministr.az.)	n°	1	---	---	
Sommano gli interventi					€ 670,00	
Riduzione del 20% consensualmente definita					€ -134,00	
Totale lavori al netto					€ 536,00	
I.V.A. al 22%					€ 117,92	
TOTALE					€ 653,92	

Alli Terme, 12 aprile 2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Aldo Barbera)





COMUNE DI ALÌ TERME

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N° 82/T DEL 13/04/2017

OGGETTO: Intervento di somma urgenza presso l'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Torrente Alì" – CIG ZBE1E3DFAB.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che con verbale redatto, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, in data 04/04/2017 dal geom. Aldo Barbera, in qualità di responsabile del procedimento, venivano accertate presso l'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Torrente Alì" anomalie nel funzionamento che non garantivano il sollevamento dei liquami con conseguente fuoriuscita di liquami;

Che tale inconveniente ha determinato una condizione di pericolo per la pubblica incolumità pertanto, per eliminare l'inconveniente, il medesimo responsabile del procedimento ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori mediante intervento di somma urgenza, tramite ditta immediatamente reperibile, specializzata nel settore, a rimuovere la situazione di pericolo riscontrata;

Che nella fattispecie è stato individuato l'operatore economico D.E.D Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Alì Terme P.I. 02506220835;

Che in data 12/04/2017 è stata redatta dal suddetto responsabile del procedimento la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza per un importo complessivo di €653,92;

Che da detta perizia giustificativa si evince che l'intervento stesso è stato regolarmente eseguito dal citato operatore economico D.E.D Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Alì Terme – CIG ZBE1E3DFAB con il quale è stato consensualmente definito il prezzo della prestazione pari ad €536,00, oltre I.V.A.;

Constatato il ricorrere delle circostanze di somma urgenza che non consentivano alcun indugio, a norma delle disposizioni vigenti in materia, per provvedere a rimuovere l'accertato stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;

Dato atto infatti che i lavori in parola sono stati cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile;

Fatto salvo quanto prescritto dall'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016;

Ravvisata la necessità di dover impegnare la somma complessiva di €653,92 determinata col suddetto consuntivo, rientrando la spesa tra le obbligazioni tassativamente regolate dalla legge, quale è la tutela della pubblica incolumità;

Ritenuto pertanto, ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012, di procedere al riconoscimento della riportata spesa totale di €653,92;

Dato atto che tale somma, nei limiti del corrispondente stanziamento di spesa dell'ultimo bilancio approvato, può trovare copertura finanziaria al Capitolo 1717.1, nel rispetto del disposto di cui al comma 2 dell'art. 163 del già citato D.Lgs. 267/2000;

Tenuto conto che il suddetto capitolo 1717.1 presenta fondi sufficienti, per cui non occorre sottoporre al Consiglio il presente provvedimento ex art. 191 comma 3, come novellato dal D.L. 174/2012 in base al quale, per i lavori di somma urgenza, l'intervento

13/04/2017

del Consiglio è previsto solo nel caso in cui i "fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti";

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51, comma 3°, della legge 08/06/1990, n° 142, così come modificato dall'art. 6 della legge 15/05/1997, n° 127, recepita da ultimo nella Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3°, della l.r. 07/09/98, n° 23;

Vista la determinazione Sindacale n° 3 del 3/3/2014, con la quale sono state attribuite le funzioni gestionali di cui alla sopra citata normativa,

DETERMINA

- 1) Quanto esposto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportato e confermato.
- 2) Approvare i lavori di somma urgenza disposti presso l'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Sotto Pretura", nonché gli atti a firma del responsabile del procedimento descritti in narrativa, per un importo complessivo di €653,92.
- 3) Ratificare l'ordinazione a provvedere disposta, ai sensi del 1° comma dell'art. 163 del D.Lgs. n° 50/2016, dal responsabile del procedimento in data 04/04/2017 per l'esecuzione dell'intervento citato all'operatore economico D.E.D Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Al Terme - CIG ZBE1E3DFAB per l'importo pari ad €536,00, oltre I.V.A.;
- 4) Impegnare conseguentemente la somma complessiva occorrente pari ad €653,92 imputando la spesa al Capitolo 1717.1 del bilancio, che presenta fondi sufficienti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Aldo Barbera)

VISTO per la regolarità contabile del responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90, introdotto dall'art. 6, comma 11, della legge n° 127/97, come recepito dalla l.r. n° 23/98. *IMP. 14/1/2017*

All Terme, _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

(Dott.^{ssa} Rosa Pulizzi)

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online dal _____

al _____, N° Reg. _____

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.^{ssa} Roberta Freni)

All Terme, _____