



COMUNE DI ALI TERME

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

VERBALE LAVORI D'URGENZA

PRESSO L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEI LIQUAMI DELLA RETE FOGNANTE "SOTTO
PRETURA"

(Art. 163 D.LGS. 18/4/2016, n. 50)

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di agosto, presso l'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Sotto Pretura".

Viene redatto il seguente verbale:

il sottoscritto arch. Filippo Barbera, in qualità di Responsabile del procedimento, avuto notizia che l'impianto di sollevamento di che trattasi presentava anomalie nel funzionamento, dopo essersi recato sul posto per gli opportuni accertamenti e verifiche tecniche, ha constatato quanto segue:

NECESSITÀ DI PROVVEDERE D'URGENZA E MOTIVI DELLO STATO DI URGENZA:

E' stato accertato che si verificano arresti delle elettropompe presenti nell'impianto anche a seguito di manovra manuale di avviamento delle stesse; ciò non garantisce il completo sollevamento dei liquami dalla vasca in quanto la portata delle pompe è fortemente ridotta a causa della problematica sopra riscontrata. Poiché tali condizioni hanno determinato la parziale interruzione dello svuotamento della vasca di raccolta, con la conseguente imminente fuoriuscita di liquami sull'arenile, è necessario procedere con somma urgenza a rimuovere la situazione di pericolo.

CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LA SITUAZIONE:

La condizione riscontrata è dovuta principalmente al materiale solido che si immette nelle vasche di sollevamento dalle condotte fognarie a gravità (trattandosi di rete fognaria "mista" che raccoglie anche le acque delle caditoie stradali); ciò probabilmente ha determinato la saturazione della capacità di pompaggio di materiale solido da parte delle elettropompe. Inoltre è possibile che vi sia qualche danno di parti elettriche a causa dei ricorrenti disservizi della rete di distribuzione dell'elettricità.

LAVORI NECESSARI PER RIMUOVERE LA SITUAZIONE:


I lavori necessari consistono nella verifica generale dell'impianto elettrico (quadro e regolatori di livello) con le sostituzioni delle eventuali parti elettriche danneggiate, nell'estrazione delle elettropompe per la loro verifica ed eventuale sostituzione, nella pulizia dai corpi estranei che ne determinano il malfunzionamento e nella pulizia della vasca dell'impianto di sollevamento dai materiali solidi in essa presenti, mediante autobotte per espurgo.

CONCLUSIONI E DECISIONI DI INTERVENTO:

Pertanto si è disposta l'esecuzione degli interventi con somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, a mezzo della Ditta D.E.D. Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Ali Terme, per quanto concerne i lavori di natura elettromeccanica, e della Ditta Visalli s.r.l. da Messina, per quanto concerne gli interventi con autobotte per espurgo, resesi immediatamente disponibili.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Filippo Barbera)



Barbera



COMUNE DI ALI TERME

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA

PRESSO L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEI LIQUAMI DELLA RETE FOGNANTE "SOTTO
PRETURA"

In data 30/08/2016, presso l'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Sotto Pretura", si sono verificate anomalie nel funzionamento che non garantivano il regolare sollevamento dei liquami.

Il sottoscritto arch. Filippo Barbera in qualità di Responsabile del procedimento, dopo essersi recato direttamente sui luoghi e aver constatato la somma urgenza, tale cioè da non consentire alcun indugio, in quanto si era verificata la parziale interruzione dello svuotamento della vasca di raccolta, creando seri problemi igienico-sanitari, e quindi pericolo per la pubblica incolumità, a causa della imminente fuoriuscita di liquami sull'arenile, ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori necessari al caso.

L'intervento è consistito nella verifica generale dell'impianto elettrico (quadro e regolatori di livello) con le sostituzioni delle parti elettriche risultate danneggiate (tre regolatori di livello), nell'estrazione delle due elettropompe di cui una, risultata danneggiata e da riparare, è stata sostituita con la pompa di riserva, mentre l'altra è stata solo ripulita dai corpi estranei che ne determinavano il malfunzionamento. Si è provveduto anche alla pulizia della vasca dell'impianto di sollevamento dai materiali solidi presenti, mediante autobotte per espurgo e con l'ausilio di pallone otturatore. Inoltre, a seguito dell'ispezione diretta effettuata in vasca, è stato rilevato un danno (varie crepe) alla tubazione di mandata nel tratto che si diparte dal piede di accoppiamento di una pompa dell'impianto – probabilmente causato dalle forti vibrazioni generate dalla pompa quando lavora in condizioni non ottimali – che è stato provvisoriamente riparato mediante applicazione di apposite staffe tappabuchi da 4".

Contestualmente veniva redatto, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50, un apposito verbale che si allega alla presente perizia.

L'esecuzione dei lavori in parola è stata affidata in forma diretta alla ditta D.E.D. Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Ali Terme, per quanto concerne i lavori di natura elettromeccanica e per l'assistenza alle operazioni di pulizia in vasca, e alla ditta Visalli s.r.l. da Messina, per quanto concerne gli interventi con autobotte per espurgo, con le quali è stato consensualmente definito il prezzo delle prestazioni rispettivamente in € 1.684,00 ed in € 1.160,00, oltre IVA, come da allegato consuntivo di spesa dell'importo complessivo di € 3.469,68.


Nel merito degli interventi effettuati si osserva che sono stati rimossi i problemi che hanno dato luogo alla procedura di somma urgenza.

Le ditte affidatarie hanno portato a termine i lavori, dei quali si è constatata la regolarità, e gli importi sopra determinati potranno essere liquidati alle ditte stesse a seguito di emissione di regolare fattura e regolarizzazione dell'iter amministrativo.

Ali Terme, 08 settembre 2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Arch. Filippo Barbera)




OGGETTO: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PRESSO L'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEI LIQUAMI DELLA RETE FOGNANTE "SOTTO PRETURA".

CONSUNTIVO DI SPESA
30/08-02/09/2016

	Ditta / Risorsa	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo	Totale
A - Ditta D.E.D. Elettromeccanica 2000						
1	Operaio specializzato	h	27,00	29,00	783,00	
2	Autogru	h	4,00	50,00	200,00	
3	Regolatori di livello	n°	3,00	149,00	447,00	
4	Staffa tappabuchi a 3 bulloni Ø 4"	n°	2,00	127,00	254,00	1.684,00
B - Ditta Visalli s.r.l.						
5	Servizio con autobotte per espurgo compr. person. specializz.	h	12,00	90,00	1.080,00	
6	Pallone otturatore Ø 300-600	h	10,00	8,00	80,00	1.160,00
Sommano gli interventi					€ 2.844,00	
I.V.A. al 22%					€ 625,68	
TOTALE					€ 3.469,68	

Ali Terme, 08 settembre 2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Filippo Barbera)





COMUNE DI ALI TERME

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N° 171/T DEL 21/09/2016

OGGETTO: Intervento di somma urgenza presso l'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Sotto Pretura".

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che con verbale redatto, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 in data 30/08/2016 dall'arch. Filippo Barbera, in qualità di responsabile del procedimento, venivano accertate presso l'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Sotto Pretura" anomalie nel funzionamento che non garantivano il regolare sollevamento dei liquami;

Che tale inconveniente ha determinato una condizione di pericolo per la pubblica incolumità pertanto, per eliminare l'inconveniente, il medesimo responsabile del procedimento ha disposto l'immediata esecuzione dei lavori mediante intervento di somma urgenza, tramite ditte immediatamente reperibili, specializzate nel settore, a rimuovere le situazioni di pericolo riscontrate;

Che nella fattispecie sono stati individuati gli operatori economici D.E.D Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Ali Terme P.I. 03126130834 - e Visalli s.r.l. da Messina P.I. 03126130834;

Che in data 08/09/2016 è stata redatta dal suddetto responsabile del procedimento la perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza per un importo complessivo di € 3.469,68;

Che da detta perizia giustificativa si evince che gli interventi stessi sono stati regolarmente eseguiti dai citati operatori economici D.E.D Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Ali Terme – CIG Z541B496AA, per quanto concerne i lavori di natura elettromeccanica e per l'assistenza alle operazioni di pulizia in vasca e Visalli s.r.l. da Messina – CIG Z591B49708 per gli interventi con autobotte per espurgo, con le quali è stato consensualmente definito il prezzo delle prestazioni rispettivamente in € 1.684,00 e € 1.160,00, oltre I.V.A.;

Constatato il ricorrere delle circostanze di somma urgenza che non consentivano alcun indugio, a norma delle disposizioni vigenti in materia, per provvedere a rimuovere l'accertato stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;

Dato atto infatti che i lavori in parola sono stati cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile;

Fatto salvo quanto prescritto dall'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016;

Ravvisata la necessità di dover impegnare la somma complessiva di € 3.469,68 determinata col suddetto consuntivo, rientrando la spesa tra le obbligazioni tassativamente regolate dalla legge, quale è la tutela della pubblica incolumità;

Ritenuto pertanto, ai sensi dell'art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L.174/2012, di procedere al riconoscimento della riportata spesa totale di € 3.469,68;

Dato atto che tale somma, nei limiti del corrispondente stanziamento di spesa dell'ultimo bilancio approvato, può trovare copertura finanziaria al Capitolo 1717.1, nel rispetto del disposto di cui al comma 2 dell'art. 163 del già citato D.Lgs. 267/2000;

Tenuto conto che il suddetto capitolo 1717.1 presenta fondi sufficienti, per cui non occorre sottoporre al Consiglio il presente provvedimento ex art. 191 comma 3, come novellato dal D.L. 174/2012 in base al quale, per i lavori di somma urgenza, l'intervento del Consiglio è previsto solo nel caso in cui i "fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti";

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n° 267 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 51, comma 3°, della legge 08/06/1990, n° 142, così come modificato dall'art. 6 della legge 15/05/1997, n° 127, recepita da ultimo nella Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3°, della l.r. 07/09/98, n° 23;

Vista la determinazione Sindacale n° 3 del 3/3/2014, con la quale sono state attribuite le funzioni gestionali di cui alla sopra citata normativa,

DETERMINA

- 1) Quanto esposto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende integralmente riportato e confermato.
- 2) Approvare i lavori di somma urgenza disposti presso l'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Sotto Pretura", nonché gli atti a firma del responsabile del procedimento descritti in narrativa, per un importo complessivo di € 3.469,68.
- 3) Ratificare l'ordinazione a provvedere disposta, ai sensi del 1° comma dell'art. 163 del D.Lgs. n° 50/2016, dal responsabile del procedimento in data 30/08/2016 per l'esecuzione degli interventi citati agli operatori economici D.E.D Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Ali Terme - CIG Z541B496AA e Visalli s.r.l. da Messina - CIG Z591B49708 rispettivamente per gli importi di € 1.684,00 e € 1.160,00, oltre I.V.A.;
- 4) Impegnare conseguentemente la somma complessiva occorrente pari ad € 3.469,68 al Capitolo 1717.1 del bilancio, che presenta fondi sufficienti, imputando la spesa all'intervento di cui all'attestazione finanziaria allegata




IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Aldo Barbera)

VISTO per la regolarità contabile del responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90, introdotto dall'art. 6, comma 11, della legge n° 127/97, come recepito dalla l.r. n° 23/98. IMP. 372/2016

Alli Terme, 21.09.2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Carmelo Carella)



La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online dal _____

al _____, N° Reg. _____.

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Alli Terme, _____

