



# COMUNE DI ALI TERME

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

Reg. Gen.  
Prot. N° 887/14

## DETERMINAZIONE N° 257/T DEL 21/11/2014

**OGGETTO:** *Intervento di somma urgenza per ripristinare la funzionalità dell'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Torrente Ali".*

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che con verbale redatto, ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 in data 2/11/2014 dal geom. Aldo Barbera, in qualità di Tecnico Comunale, veniva accertato il malfunzionamento dell'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Torrente Ali";

Che tale inconveniente ha determinato una condizione antigienica con pericolo per l'incolumità pubblica in quanto le due elettropompe presenti nell'impianto non garantivano il sollevamento dei liquami, determinando l'interruzione dello svuotamento delle vasche di raccolta con la conseguente possibile fuoriuscita di liquami sull'arenile, pertanto, per eliminare l'inconveniente, si è proceduto mediante intervento di somma urgenza, tramite ditta immediatamente reperibile specializzata nel settore, a rimuovere la situazione di pericolo riscontrata;

Che in data 11/11/2014 è stata redatta dal suddetto Tecnico Comunale la perizia giustificativa a consuntivo dei lavori di somma urgenza per un importo complessivo di € 1.315,16;

Che da detta perizia si evince che l'intervento stesso è stato regolarmente eseguito dalla ditta D.E.D. Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Ali Terme - CIG Z7C11DC4C8, con la quale è stato consensualmente definito il prezzo della prestazione in € 1.078,00, oltre I.V.A.;

Constatato il ricorrere delle circostanze di somma urgenza a norma delle disposizioni vigenti in materia;

Dato atto infatti che i lavori in parola sono stati cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile;

Ravvisata la necessità di dover impegnare la somma complessiva di € 1.315,16 determinata col suddetto consuntivo;

Visti gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 5/10/2010 N. 207;

Visto l'art. 51, comma 3°, della legge 08/06/1990, n° 142, così come modificato dall'art. 6 della legge 15/05/1997, n° 127, recepita da ultimo nella Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3°, della l.r. 07/09/98, n° 23;

Vista la determinazione Sindacale n° 3 del 3/03/2014, con la quale sono state attribuite le funzioni gestionali di cui alla sopra citata normativa,

### DETERMINA

- 1) Approvare – ai sensi dell'art. 175, comma 4, del DPR n° 207/2010 – l'intervento di somma urgenza disposto per ripristinare la funzionalità dell'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Torrente Ali", nonché gli atti a firma del responsabile del procedimento descritti in narrativa, per un importo complessivo di € 1.315,16, regolarizzando l'ordinazione a provvedere disposta in data 2/11/2014 per l'esecuzione dell'intervento citato alla ditta D.E.D.

Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Ali Terme - CIG Z7C11DC4C8 per l'importo di € 1.078,00 oltre I.V.A..

2) Impegnare conseguentemente la somma complessiva pari ad € 1.315,16, imputando la spesa all'intervento di cui all'attestazione finanziaria allegata.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Aldo Barbera)



VISTO per la regolarità contabile del responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90, introdotto dall'art. 6, comma 11, della legge n° 127/97, come recepito dalla l.r. n° 23/98.

*Dm 555/14*

Ali Terme, \_\_\_\_\_

*25 NOV. 2014*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
(Rag. Carmelo Carella)

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online dal \_\_\_\_\_

al \_\_\_\_\_, N° Reg. \_\_\_\_\_.

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ali Terme, \_\_\_\_\_