



COMUNE DI ALÌ TERME

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

Reg. Gen.
Prot. N° 780 /14

DETERMINAZIONE N° 223/T DEL 23/10/2014

OGGETTO: *Intervento di somma urgenza per ripristinare la funzionalità dell'impianto di sollevamento dei liquami presso l'edificio scolastico di via M.T. Federico.*

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che con verbale redatto, ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 in data 20/10/2014 dal geom. Aldo Barbera, in qualità di Tecnico Comunale, veniva accertato il malfunzionamento dell'impianto di sollevamento dei liquami presso l'edificio scolastico di via M.T. Federico;

Che tale inconveniente ha determinato una potenziale condizione antigienica con pericolo per l'incolumità pubblica in quanto l'impianto non garantiva il sollevamento dei liquami e che, pertanto, si è proceduto mediante intervento di somma urgenza, tramite ditta immediatamente reperibile specializzata nel settore, a rimuovere la situazione di pericolo riscontrata;

Che citato verbale era completo di perizia giustificativa per un importo complessivo di € 446,52;

Che da detta perizia si evince che l'intervento stesso è stato regolarmente eseguito dalla ditta D.E.D. Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Alì Terme - CIG Z31115F405, con la quale è stato consensualmente definito il prezzo della prestazione in € 366,00, oltre I.V.A.;

Constato il ricorrere delle circostanze di somma urgenza a norma delle disposizioni vigenti in materia;

Dato atto infatti che i lavori in parola sono stati cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile;

Ravvisata la necessità di dover impegnare la somma complessiva di € 446,52 determinata col suddetto consuntivo;

Visti gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 5/10/2010 N. 207;

Visto l'art. 51, comma 3°, della legge 08/06/1990, n° 142, così come modificato dall'art. 6 della legge 15/05/1997, n° 127, recepita da ultimo nella Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3°, della l.r. 07/09/98, n° 23;

Vista la determinazione Sindacale n° 3 del 3/03/2014, con la quale sono state attribuite le funzioni gestionali di cui alla sopra citata normativa,


DETERMINA

- 1) Approvare – ai sensi dell'art. 175, comma 4, del DPR n° 207/2010 – l'intervento di somma urgenza disposto per ripristinare la funzionalità dell'impianto di sollevamento dei liquami presso l'edificio scolastico di via M.T. Federico, nonché gli atti a firma del responsabile del procedimento descritti in narrativa, per un importo complessivo di € 446,52, regolarizzando l'ordinazione a provvedere disposta in data 20/10/2014 per l'esecuzione dell'intervento citato alla ditta D.E.D. Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Alì Terme - CIG Z31115F405 per l'importo di € 366,00 oltre I.V.A..

2) Impegnare conseguentemente la somma complessiva pari ad € 446,52, imputando la spesa all'intervento di cui all'attestazione finanziaria allegata.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Geom. Aldo Barbera)



VISTO per la regolarità contabile del responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90, introdotto dall'art. 6, comma 11, della legge n° 127/97, come recepito dalla l.r. n° 23/98.

All Terme, _____

IMP. 475/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Reg. Carmelo Carella)



La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online dal _____

al _____, N° Reg. _____

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE

All Terme, _____