



COMUNE DI ALÌ TERME

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICA

Reg. Gen.
Prot. N° 708 /14

DETERMINAZIONE N° 266/T DEL 03/12/2014

OGGETTO: *Intervento di somma urgenza per il ripristino della funzionalità dell'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Torrente Alì" a seguito della mareggiata.*

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che con verbale redatto, ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 in data 22/03/2014 dal geom. Aldo Barbera, in qualità di Responsabile del Procedimento, veniva accertato il malfunzionamento dell'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Torrente Alì" a seguito della mareggiata;

Che tale inconveniente ha determinato una condizione ant igienica con pericolo per l'incolumità pubblica in quanto le elettropompe presenti nell'impianto non garantivano il sollevamento dei liquami, determinando l'interruzione dello svuotamento delle vasche di raccolta con la conseguente possibile fuoriuscita di liquami sull'arenile, pertanto, per eliminare l'inconveniente, si è proceduto mediante intervento di somma urgenza, tramite ditte immediatamente reperibili specializzate nel settore, a rimuovere la situazione di pericolo riscontrata;

Che in data 26/11/2014 è stata redatta dal suddetto Responsabile del Procedimento la perizia giustificativa a consuntivo dei lavori di somma urgenza per un importo complessivo di € 1.226,08;

Che da detta perizia si evince che l'intervento stesso è stato regolarmente eseguito dalle ditte D.E.D. Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Alì Terme - CIG ZE112146A9, per quanto concerne le riparazioni elettromeccaniche e Visalli s.r.l. da Messina - CIG Z3312146D3, per le operazioni di espurgo, con le quali è stato consensualmente definito il prezzo delle prestazioni rispettivamente in € 464,00 e € 600,00, oltre I.V.A.;

Constatato il ricorrere delle circostanze di somma urgenza a norma delle disposizioni vigenti in materia;

Dato atto infatti che i lavori in parola sono stati cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile;

Ravvisata la necessità di dover impegnare la somma complessiva di € 1.226,08 determinata col suddetto consuntivo;

Visti gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 5/10/2010 N. 207;

Visto l'art. 51, comma 3°, della legge 08/06/1990, n° 142, così come modificato dall'art. 6 della legge 15/05/1997, n° 127, recepita da ultimo nella Regione Siciliana con l'art. 2, comma 3°, della l.r. 07/09/98, n° 23;

Vista la determinazione Sindacale n° 3 del 3/3/2014, con la quale sono state attribuite le funzioni gestionali di cui alla sopra citata normativa,

D E T E R M I N A

- 1) Approvare – ai sensi dell'art. 175, comma 4, del DPR n° 207/2010 – i lavori di somma urgenza disposti per il ripristino della funzionalità dell'impianto di sollevamento dei liquami della rete fognante "Torrente Alì" a seguito della

mareggiata, nonché gli atti a firma del Responsabile del Procedimento descritti in narrativa, per un importo complessivo di € 1.226,08, regolarizzando l'ordinazione a provvedere disposta in data 17/11/2014 per l'esecuzione degli interventi citati alle ditte D.E.D. Elettromeccanica 2000 di Rocco Bramo da Ali Terme - CIG ZE112146A9 e Visalli s.r.l. da Messina - CIG Z3312146D3, rispettivamente per l'importo di € 464,00 e € 600,00 oltre I.V.A..

2) Impegnare conseguentemente la somma complessiva occorrente pari ad € 1.226,08, imputando la spesa all'intervento di cui all'attestazione finanziaria allegata.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Geom. Aldo Barbera)

VISTO per la regolarità contabile del responsabile dei servizi finanziari ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90, introdotto dall'art. 6, comma 11, della legge n° 127/97, come recepito dalla l.r. n° 23/98.

560/14

Ali Terme, _____

- 5 DIC. 2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Carmelo Carella)

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online dal _____

al _____, N° Reg. _____.

IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ali Terme, _____