



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA 3 TECNICO-MANUTENTIVA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

n. 258 / Area 3
del 26/09/2017
n. 773 / Reg. Generale
del 13.10.2017

Somma Urgenza ai sensi dell'Art. 163 del Decreto L.gs. 50/2016. Lavori di somma urgenza per l'estrazione della elettropompa sommersa del pozzo "Laino", verifica funzionamento e quindi fornitura e installazione di una pompa sommersa in acciaio inox 304 a 14 giranti accoppiata al corpo motore precedentemente estratto; manutenzione straordinaria e urgente della cabina elettrica M.T. del quadro di bassa tensione e del quadro di comando della centrale di spinta Menabove; sostituzione cuscinetti della pompa di spinta n. 2 SKB della centrale Menabove. Approvazione lavori ed assegnazione somme. **CIG: Z7A1F8ED9B-**
Approvazione Perizia Giustificativa e Impegno Spesa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3

Accertata la necessità e l'urgenza di intervenire immediatamente per l'estrazione della elettropompa sommersa del pozzo "Laino", la verifica del funzionamento e quindi alla fornitura e installazione di una pompa sommersa in acciaio inox 304 a 14 giranti accoppiata al corpo motore precedentemente estratto, alla manutenzione straordinaria e urgente della cabina elettrica M.T. del quadro di bassa tensione e del quadro di comando della centrale di spinta Menabove, alla sostituzione dei cuscinetti della pompa di spinta n. 2 SKB della centrale Menabove e comunque per l'esecuzione di quanto necessario a garantire una regolare erogazione di acqua potabile a tutte le utenze del territorio;

Rilevato che l'Ente non ha a disposizione operai qualificati per l'esecuzione dei lavori necessari di natura altamente specialistica;

Visto l'art. 163 del Decreto Legislativo 50/2016, il quale testualmente recita "In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità";

Vista la comunicazione, ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo 50/2016, per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza di cui infra redatta in data 29/06/2017 dal geometra Mario Lipari, con la quale è stato ordinato alla ditta DEM Costruzioni Elettromeccaniche di intervenire immediatamente l'esecuzione dei lavori urgenti per l'estrazione dell'elettropompa sommersa del pozzo "Laino", la verifica del funzionamento e quindi alla fornitura e installazione di una pompa sommersa in acciaio inox 304 a 14 giranti accoppiata al corpo motore precedentemente estratto, alla manutenzione straordinaria e urgente della cabina elettrica M.T. del quadro di bassa tensione

e del quadro di comando della centrale di spinta Menabove, alla sostituzione dei cuscinetti della pompa di spinta n. 2 SKB della centrale;

Considerato che la ditta "DEM Costruzioni Elettromeccaniche." con sede in via Nazionale Archi n° 293 – San Filippo del Mela - partita IVA n. 02027310834, contattata telefonicamente, ha manifestato la propria immediata disponibilità ad effettuare i lavori urgenti di cui in oggetto ed ha accettato di quantificare successivamente i lavori secondo quanto previsto al comma 3 dell'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010;

Vista la Perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza affidati a norma dell'art. 163 del Decreto Legislativo 50/2016, redatta in data 26 luglio 2017 dal geometra Mario Lipari e vistata dall'Arch. Antonino Campestre quale Responsabile protempore dell'Area Tecnica, per un importo complessivo di € 8.066,64;

Vista la Delibera della G.M. n. 115 del 28/07/2017 con la quale sono stati approvati i lavori e sono state assegnate le risorse necessarie per fronte alla spesa pari ad € 8.066,64 con imputazione al capitolo 2058/15;

Ritenuto che l'onere del presente provvedimento rientra nella fattispecie sopra citata, per le considerazioni ed i fatti sopra riportati;

Visto :

- la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia;
- il decreto leg. vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto leg. vo 267/2000;
- il provvedimento sindacale di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto la L.R. 7/02 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010;

Visto il decreto legislativo 50/2016

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale;

Visto l'O.R.A.E.L.

DETERMINA

- 1) La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Prendere atto dell'avvenuto affidamento dei lavori di somma urgenza di cui all'oggetto a norma dell'art. 163, del Decreto Legislativo 50/2016, alla ditta DEM Costruzioni Elettromeccaniche con sede in San Filippo del Mela via Nazionale Archi n° 291;
- 3) Approvare la perizia giustificativa per intervento di somma urgenza redatta ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo 50/2016, per l'intervento in oggetto, redatta dal geom. Mario Lipari in data 26 luglio 2017 per l'importo complessivo di € 8.066,64;
- 4) Dare atto che la spesa di cui sopra è urgente ed indifferibile al fine di non arrecare ulteriori danni all'Ente;
- 5) Impegnare la somma di € 8.066,64 con imputazione al capitolo 2058/15 del Bilancio Comunale provvisorio 2017;
- 6) Trasmettere copia del presente al Responsabile dell'Area 2 Economico Finanziaria per i provvedimenti di propria competenza.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Ing. Arturo Alonci)





COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219
e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

Allegato all'atto 258 del 26-09-2017

Responsabile: ARTURO ALONCI - RESP. AREA TECNICA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.L. 50/2016. LAVORI PER ESPRAZ. ELETTROPOMPA SOMMERSA DEL POZZO LAINO, VERIFICA FUNZIONAMENTO E QUINDI FORNIT.E INSTALLAZ.DI UNA POMPA SOMMERSA IN ACCIAIO INOX 34. MANUT.STRAORD. DELLA CABINA ELETTRICA M.T..SOSTITUZ.CUSCINETTI DELLA POMPA DI SPINTA N.2 SKB DELLA CENTRALE MENABOVE. APPROV.PERIZIA GIUSTIF. E IMPEGNO SPESA.	Prov. Dirig. 258 del 26-09-2017
---	---------------------------------

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **2058** Art.11 di Spesa a **COMPETENZA**
Cod. Bil. **(09.04-1) Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali**
Denominato **Manutenzione ordinaria patrimonio acquedotto e fognature**
ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		61.300,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 27-09-2017	+	63.909,75	
A	Stanziamiento Assestato	=	125.209,75	
B	Impegni di spesa al 27-09-2017	-	108.971,72	
B1	Proposte di impegno assunte al 27-09-2017	-	0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	16.238,03	
D	Impegno 371/2017 del presente atto	-	8.066,64	8.066,64
E	Disponibilita` residua al 27-09-2017 (C - D)	=	8.171,39	
	Impegno secondo anno	=	0,00	
	Impegno terzo anno	=	0,00	
	Impegno pluriennale anno 2019	=		
	Impegno pluriennale anno 2020	=		
	Impegno pluriennale anno 2021	=		

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione

Copertura finanziaria

Accertata la regolarita` contabile, e la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49 e art. 163 TUFL/267/2000).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)